

En bas de 1000 PPM : aucune action requise	88
De 1001 à 1499 PPM: action requise dans les meilleurs délais	12
De 1500 ppm à 2000 ppm: action à prendre rapidement	0
Plus de 2000 ppm: action immédiate	0

100 locaux

RÉSULTATS DES TESTS DE CO₂

ÉTABLISSEMENT	No de local	MESURE 1 -	MESURE 2 -	MESURE 3 -
		avant le début du cours (ppm)	au milieu du cours (ppm)	20 minutes après l'ouverture des fenêtres (ppm)
VENTILATION NATURELLE				
Charles-René-Lalande	6	480	740	800
	103	500	920	860
	106	600	620	700
	B203	540	760	700
Louis-Querbes	102	620	680	700
	105	760	600	620
	106	660	680	740
Papillon-d'Or	202	980	620	780
	206	920	980	760
	212	860	800	840
	208	960	740	740
Notre-Dame-de-Fatima	209	520	740	740
	211	480	820	800
	214	500	840	780
	220	540	680	680
	301	520	960	920
	308	500	980	920
D'Or-et-de-Champs - édifice Notre-Dame-de-l'Assomption	101	840	680	700
	106	600	1 180	640
	109	500	980	520
	111	460	1 020	540
D'Or-et-de-Champs- édifice Notre-Dame-du-Rosaire	10	440	720	720
	104	460	840	800
	115	420	760	800
	209	440	1 160	1 100
	213	400	1 060	1 080
	214	420	1 000	940

ÉTABLISSEMENT	No de local	MESURE 1 - avant le début du cours (ppm)	MESURE 2 - au milieu du cours (ppm)	MESURE 3 - 20 minutes après l'ouverture des fenêtres (ppm)
Pavillon Chanoine-Delisle	115	740	1 620	720
	121	560	1 820	560
	202	540	1 580	1 200
	203	680	1640	840
Pavillon St-Paul	117	440	800	540
	118	420	880	540
	205	440	960	740
	209	440	860	660
Saint-Isidore	108-A	980	560	760
	213-C	740	660	780
	210-C	680	640	900
	208-A	780	1 040	620
	207-A	980	1 100	800
Saint-Joseph	10	560	800	720
	111	460	780	720
	122	480	840	680
	203	620	1 200	820
	208	660	1 260	880
	106	520	1 000	680
Sainte-Lucie	28	540	980	1 140
	34	520	820	880
	7	600	1060	740
	18	520	760	700
	25	480	780	800
Sainte-Marie	202	540	1 140	800
	205	1 180	1 040	960
	215	1 180	1 600	1 360
	102	500	700	840
Saint-Sauveur	101	420	600	660
	200	440	960	860
	210	480	1 320	720
	316	520	1 480	1 240
	319	500	1 340	1 180
	303	480	640	980
Saint-Philippe	1	500	580	660
	107	520	620	740
	112	480	740	780
	117	480	900	740
	203	520	800	860
Moyenne		592	931	799

ÉTABLISSEMENT	No de local	MESURE 1 - avant le début du cours (ppm)	MESURE 2 - au milieu du cours (ppm)	MESURE 3 - 20 minutes après l'ouverture des fenêtres (ppm)
VENTILATION MÉCANIQUE				
Des Explorateurs	110	480	660	820
	116	480	660	720
	143	480	900	720
	219	460	860	960
	213	480	760	720
Le Carrefour	177BX	400	740	1 020
	199B	420	880	1 040
	276B	420	780	780
	274B	420	720	760
	261B	400	680	600
	223B	460	1 180	1 340
	206B	440	560	600
	212B	440	900	780
206D	420	660	660	
L'Horizon	121	590	670	640
	122	520	700	680
	403	560	720	720
	408	520	800	780
L'Horizon (Maison des Soeurs)	16	440	660	820
Le Trait-d'Union	126	480	560	580
Le Transit	121	480	1 120	540
	126	460	700	800
	208	500	1 520	1 240
	209	480	960	920
	217	460	960	920
Le Tremplin	C2-126	1 020	980	1 380
	C2-127	1 100	900	700
	C3-214	1 140	700	980
	C3-215	1 140	980	860
Moyenne		555	823	830
VENTILATION HYBRIDE				
La Concorde	1 341	600	760	720
	11	460	600	520
	2 260	480	1 080	860
	2 250	520	1 020	820
	2 482	460	1 060	740
Moyenne		504	904	732