

## RÉSULTATS DES TESTS SUR LA QUALITÉ DE L'AIR DANS NOS ÉTABLISSEMENTS

**Val-d'Or, le 24 mars 2021** – Le Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois a réalisé des tests sur la qualité de l'air dans l'ensemble de ses établissements et est heureux de confirmer que les résultats sont conformes aux normes recommandées par le ministère de l'Éducation.

«La santé et la sécurité du personnel et des élèves sont nos priorités. Les tests ont été effectués par une firme spécialisée, dans le respect des directives ministérielles. Les taux de dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>) mesurés dans nos locaux sont très satisfaisants et nous pouvons constater que les actions correctives prises fonctionnent bien», a affirmé Alain Guillemette, directeur général.

### Des résultats qui témoignent d'une bonne qualité de l'air

Le ministère de l'Éducation juge acceptables des concentrations de CO<sub>2</sub> inférieures à 1 500 ppm. Toutefois, les centres de services scolaires sont invités à prendre des mesures afin de viser la cible de 1 000 ppm, le seuil de confort établi par Santé Canada.

- ✓ 100 % des locaux testés respectent la norme de moins de 1 500 ppm.
- ✓ 88 % des locaux testés sont à moins de 1 000 ppm (cible visée).
- ✓ Moyenne des trois mesures : 741 ppm.

### Moyenne des mesures CSSOB en fonction du type de bâtiment

Type de bâtiment	Classes testées (100 locaux)	1 <sup>re</sup> mesure (avant le début du cours)	2 <sup>e</sup> mesure (durant le cours)	3 <sup>e</sup> mesure (20 minutes après l'ouverture des fenêtres)
Ventilation naturelle	66	592 ppm	931 ppm	799 ppm
Ventilation mécanique	29	555 ppm	823 ppm	830 ppm
Ventilation hybride	5	504 ppm	904 ppm	732 ppm
<b>Moyenne</b>		<b>550 ppm</b>	<b>886 ppm</b>	<b>787 ppm</b>

Un tableau sommaire des résultats de tous les locaux testés par établissement est disponible sur notre site Internet au [www.csob.qc.ca/resultats-qualitedelair](http://www.csob.qc.ca/resultats-qualitedelair).

Ainsi, suite aux résultats, afin d'assurer une meilleure qualité de l'air dans les classes, les membres du personnel doivent appliquer toutes les mesures prescrites. Dans le cas des établissements avec une ventilation naturelle, l'ouverture des fenêtres et des portes est appliquée, tel que recommandé par le comité d'experts scientifique et technique, afin d'assurer le renouvellement de l'air. Dans le cas des établissements disposant d'une ventilation mécanique, le Centre de services scolaire s'est assuré de son bon fonctionnement et de son efficacité. Le CSS de l'Or-et-des-Bois a également fait l'acquisition de deux détecteurs de CO<sub>2</sub> portables, qui permettront de réaliser des tests en cours d'année, afin de maintenir un suivi de notre qualité de l'air. Mentionnons que l'ensemble des mesures sanitaires mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19 contribue également à assurer la santé et la sécurité de tous.

Le Centre de services scolaire de l'Or-et-des-Bois offre des services éducatifs de qualité à plus de 6 000 élèves jeunes et adultes sur son territoire. C'est plus de 1 000 employés qui font partie de cette grande équipe, répartie dans 23 établissements scolaires, soit 15 écoles primaires, 4 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle et 1 centre de formation générale des adultes qui offre des services dans 3 pavillons.